



OZK/0619/2021

Dot. zapytania ofertowego nr 15/OZK/2021

**Odpowiedź Zamawiającego
na pytanie Wykonawcy z dnia 19 kwietnia 2021 r.**

1. Proszę o informację na temat dopuszczalnych spadków ciśnienia na wymienniku.

Odpowiedź

Dopuszczalny spadek ciśnienia 30 kPa.

Z poważaniem

KIEROWNIK ZAKŁADU


Liliana Jabłońska-Kaczmaryk